SỞ Y TẾ HẬU GIANG
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

# PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

***Mã số mẫu: 00354.21***

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước & vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang
Địa chỉ : Ấp 2, TT Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Tên mẫu : **Nước máy.**
Lượng mẫu : 2,25 lít.
Ngày nhận mẫu : 24/06/2021
Địa điểm lấy mẫu : TCN Thuận Hưng (Xã Thuận Hưng – Huyện Long Mỹ - Tỉnh Hậu Giang).
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu | Phương pháp | Kết quả | Tiêu chuẩn | Ngày xét nghiệm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asen | TCVN 6626 : 2000 | 0,000 mg/l | ≤ 0,05 mg/l | 28/06/2021 |
| 2 | Chỉ số pecmanganat | TCVN 6186:1996 | 0,0 mg/l | ≤ 4 mg/l | 28/06/2021 |
| 3 | Độ cứng tổng cộng | SMEWW 2340 C - 2017 | 68,0 mg/l | ≤ 350 mg/l | 24/06/2021 |
| 4 | Màu sắc | SMEWW 2120C - 2017 | 6,12 TCU | ≤ 15 TCU | 24/06/2021 |
| 5 | Mùi, vị | TCVN 2653-1978 | Không có mùi vị lạ | Không có mùi vị lạ | 24/06/2021 |
| 6 | Độ đục | SMEWW 2012- 2130 B | 0,58 NTU | ≤ 5 NTU | 24/06/2021 |
| 7 | Clo dư | TEST | 0,30 mg/l | 0,3-0,5 mg/l | 24/06/2021 |
| 8 | pH | TCVN 6492 :1999 | 7,05 | 6,0 - 8,5 | 24/06/2021 |
| 9 | Hàm lượng Amoni ($NH_4$+) | EPA 1997- 350.2 | 0,47 mg/l | ≤ 3 mg/l | 24/06/2021 |
| 10 | Sắt tổng | SMEWW 3500B- Fe -2017 | 0,23 mg/l | ≤ 0,5 mg/l | 24/06/2021 |
| 11 | Chloride ($Cl^-$) | SMEWW 4500 - $Cl^-$ - 2017 | 42,0 mg/l | ≤ 300 mg/l | 24/06/2021 |
| 12 | Fluor (F) | PP.190.DR2800 | 0,16 mg/l | ≤ 1,5 mg/l | 25/06/2021 |
| 13 | *Coliforms* | TCVN 6187-2 : 1996 | 0 MPN/100ml | ≤50 Vi khuẩn/100ml | 23/06/2021 |
| 14 | *Escherichia coli* | TCVN 6187-2 : 1996 | 0 MPN/100ml | 0 Vi khuẩn/100ml | 23/06/2021 |

**Nhận xét:** 14 chỉ tiêu trên của mẫu nước được xét nghiệm có kết quả nằm trong giới hạn tối đa cho phép theo QCVN 02:2009/BYT.

Ghi chú: *Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm..*

*Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021*

**KT. GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

BSCKII. Võ Chí Đại

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM**

CNXN.Nguyễn Văn Cường


Đ/C: 613 Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
ĐT: 02933 878953 - Fax: 02933 878953 - Email:xnytdphg@gmail.com