SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00367.21

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước & vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang
Địa chỉ : Ấp 2, TT Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Tên mẫu : **Nước máy.**
Lượng mẫu : 2,25 lít.
Ngày nhận mẫu : 25/06/2021
Địa điểm lấy mẫu : TCN thạnh Xuân (Xã Thạnh Xuân – Huyện Châu Thành A – Tỉnh Hậu Giang).
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Asen	TCVN 6626 : 2000	0,000 mg/l	≤ 0,05 mg/l	28/06/2021
2	Chỉ số pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,0 mg/l	≤2 mg/l	28/06/2021
3	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2340 C - 2017	108,0 mg/l	≤ 350 mg/l	28/06/2021
4	Màu sắc	SMEWW 2120C - 2017	3,72 TCU	≤ 15 TCU	28/06/2021
5	Mùi, vị	TCVN 2653-1978	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	25/06/2021
6	Độ đục	SMEWW 2012- 2130 B	0,53 NTU	≤ 5 NTU	25/06/2021
7	Clo dư	TEST	0,35 mg/l	0,3-0,5 mg/l	25/06/2021
8	pH	TCVN 6492 :1999	7,07	6,0 - 8,5	25/06/2021
9	Hàm lượng Amoni (NH_4+)	EPA 1997- 350.2	0,33 mg/l	≤ 3 mg/l	28/06/2021
10	Sắt tổng	SMEWW 3500B- Fe -2017	0,05 mg/l	≤ 0,5 mg/l	28/06/2021
11	Chloride (Cl^-)	SMEWW 4500 - Cl^- - 2017	34,0 mg/l	≤ 300 mg/l	28/06/2021
12	Fluor (F)	PP.190.DR2800	0,19 mg/l	≤ 1,5 mg/l	28/06/2021
13	*Coliforms*	TCVN 6187-2 : 1996	0 MPN/100ml	≤50 Vi khuẩn/100ml	25/06/2021
14	*Escherichia coli*	TCVN 6187-2 : 1996	0 MPN/100ml	0 Vi khuẩn/100ml	25/06/2021

Nhận xét: 14 chỉ tiêu trên của mẫu nước được xét nghiệm có kết quả nằm trong giới hạn tối đa cho phép theo QCVN 02:2009/BYT.

Ghi chú: *Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm..*

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

p. **TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM**

CNXN.Nguyễn Văn Cường

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

BSCKII. Võ Chí Đại

Đ/C: 613 Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
ĐT: 02933 878953 - Fax: 02933 878953 - Email:xnytdphg@gmail.com